

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 06/KDWU/2022

PERFEXIM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
Krajowy Rejestr Sądowy 14120 17, 61 222 64 00
REGON: 301939365, NIP: 7831682483
NIP EU: PL7831682483

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Złączki do wodomierza firmy PERFEXIM

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

5120 DN15-B PN16 KONSOLA DO WODOMIERZA DN15-B PN-M54912 CuZn
5120 DN20-B PN16 KONSOLA DO WODOMIERZA DN20-B PN-M54912 CuZn
5120 DN25-B PN16 KONSOLA DO WODOMIERZA DN25-B PN-M54912 CuZn
5120S DN15-B PN16 KONSOLA DO WODOMIERZA DN15-B PN-M54912 CuZn L=36

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Złączki do wodomierza art. 5120 są przeznaczone do podłączenia wodomierza do instalacji wodociągowej o następujących parametrach pracy:

- maksymalna temperatura: +90°C;
- maksymalne ciśnienie: 1,6 MPa (16 bar);

Zgodnie z Atestem Higienicznym, wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, złączki do wodomierza PERFEXIM spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Samotna 2, 61-441 Poznań,
POLSKA. Miejsce produkcji: Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-M-54912:2015-10 „Elementy złączne do wodomierzy. Złączki do wodomierzy i konsole do wodomierzy. Wymagania i badania.”

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
NIE DOTYCZY.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura pracy	do +90°C	
Maksymalne ciśnienie pracy	1,6 MPa (16bar)	
Wymiary	Spełnia	
Szczelność wewnętrzna	Brak objawów nieszczelności ani trwałych odkształceń	
Wpływ na jakość wody	Atest Higieniczny NIZP – PZH	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

PERFEXIM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00
REGON: 301939365, NIP: 7831682483
NIP EU: PL7831682483

W imieniu producenta podpisał(a):

Kierownik
Działu Technicznego
Michał
mgr Inż. Michał Hejda
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Poznań, 11.10.2011
.....
(miejsce i data wydania) (podpis)

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
NIP: 7831682483, REGON: 301939365, KRS: 0000993210. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy.

ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
t: +48 61 222 64 00 - centrala-sekretariat
e: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl