

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 12/KDWU/2022

PERFEXIM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
REGON: 301939365, NIP: 7831682483
NIP EU: PL7831682483

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

System przewodów rurowych wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków PERFEKT SYSTEM/Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT systemu PERFEKT SYSTEM

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

700PER \varnothing 16x2,0 Rura PERT/AL/PERT TYP II KLASA 1/10 5/6, 16x2,0

700PER \varnothing 20x2,0 Rura PERT/AL/PERT TYP II KLASA 1/10 5/6, 20x2,0

700PER \varnothing 25x2,5 Rura PERT/AL/PERT TYP II KLASA 1/10 5/6 25x2,5

700PER \varnothing 32x3,0 Rura PERT/AL/PERT TYP II KLASA 1/10 5/6 32x3,0

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

System przewodów rurowych wielowarstwowych „PERFEKT SYSTEM” przeznaczony jest do instalacji wody ciepłej i zimnej do przesyłania wody wewnątrz budynku, niezależnie od tego czy woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi czy do systemów grzewczych. Zgodnie z Atestem Higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, systemy „PERFEKT SYSTEM” spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Samotna 2, 61-441 Poznań, POLSKA.
Miejsce produkcji: Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN ISO 21003: 2009 „Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli- Część 1: Wymagania ogólne.”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
NIE DOTYCZY.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe				Uwagi
Klasa zastosowania w powiązaniu z ciśnieniem projektowym	KLASA 1-2-4/10 KLASA 5/6				
Wymiary	Spełnia				
Normalna średnica d_n	16	20	25	32	
Normalna grubość ścianki współpracującej rury	2,0	2,0	2,5	3,0	
Wpływ na jakość wody	Atest Higieniczny NIZP - PZH				

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

PERFEXIM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00
REGON: 301939365, NIP: 7831682483
NIP EU: PL7831682483

Kierownik
Działu Technicznego
Michał Szabiej
.....
Inż. Michał Szabiej
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Poznań, 12.10.2022
.....
(miejsce i data wydania) (podpis)

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
NIP: 7831682483, REGON: 301939365, KRS: 0000993210. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy.

ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
t: +48 61 222 64 00 - centrala-sekretariat
e: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl